



**PÄÄSTEAMET**  
**PÕHJA PÄÄSTEKESKUS**  
**TULEOHUTUSKONTROLLI BÜROO**

ETTEKIRJUTUS

Tallinnas

07.03.2014 nr 7.2-6.1/198-1

12.02.2014 toimunud paikvaatlusel Jacob Westholmi Gümnaasiumi valduses olevas hoones aadressil Kevade 8, Tallinn tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemus on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.1/586-2.

Päästeameti Põhja päästkeskuse vaneminspektor Jana Marušina, võtnud aluseks tuleohutuse seaduse § 40 lg 1 p 1 ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

**otsustas:**

Anda käesoleva haldusakti adressaadile – Tallinna linn (Linnavalitsuse kaudu) – järgmine ettekirjutus, mis tuleb täita määratud tähtajaks:

**Kõrvaldada Elektrisüsteemid OÜ poolt 03.05.2013 koostatud piksekaitse kontrolli aktis fikseeritud puudused.**

**Põhjendus:** Paikvaatluse käigus tuvastati, et Elektrisüsteemid OÜ poolt 03.05.2013 koostatud piksekaitse kontrolli akti kokkuvõttes on fikseeritud, et hoone piksekaitse süsteem on ohtlik hoonele ja selle osadele, piksekaitse süsteem vajab renoveerimist. Piksekaitse kontrolli aktis fikseeritud puudused ei ole likvideeritud.

Piksekaitse on tuleohutuspaigaldis, mida tuleb kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet. Vastavalt tuleohutuse seaduse § 31 p 1 peab tuleohutuspaigaldise omanik tagama tuleohutuspaigaldise korrashoiu ja katkematu toimepidevuse. Pärast piksekaitse kontrollimist tuleb kõik avastatud defektid viivitamatult kõrvaldada.

**Alus:** Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 p 2 ja 4; § 30 lg 1 p 6, § 31.

**Täitmise tähtaeg: 01.05.2014**

**Sunniraha hoiatus:** juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 lg 2 alusel adressaadi suhtes sunniraha 500,00 (viissada) eurot.

Jakob Westholmi Gümnaasium	
SISSE TULNUD	
" 10 "	" 03 . 20 14 .a.
Nr.	1-5.1/244



Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, [rescue@rescue.ee](mailto:rescue@rescue.ee)) või kaebus Tallinna Halduskohtu Tallinna kohtumajja (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn, [tlnhktallinn.menetlus@kohus.ee](mailto:tlnhktallinn.menetlus@kohus.ee)) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest palume informeerida meid kirjalikult postiaadressil Päästeameti Põhja päästekeskus, Raua 2, 10124 Tallinn digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressile [pohja@rescue.ee](mailto:pohja@rescue.ee)

(allkirjastatud digitaalselt)

Jana Marušina

Tuleohutuskontrolli büroo vaneminspektor

Päästeameti Põhja päästekeskus

6282162; 58875433

[jana.marusina@rescue.ee](mailto:jana.marusina@rescue.ee)

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt järgmistele adressaatidele:

1. Tallinna Haridusamet, [haridusamet@tallinnlv.ee](mailto:haridusamet@tallinnlv.ee);
2. Jacob Westholmi Gümnaasiumi direktor Rando Kuustik, [direktor@westholm.tln.edu.ee](mailto:direktor@westholm.tln.edu.ee);
3. Jacob Westholmi Gümnaasiumi majandusjuhataja Mare Kull, [majandus@westholm.tln.edu.ee](mailto:majandus@westholm.tln.edu.ee).